

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12, 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, 2-12-47, ondlunino@mail.ru

р. п. Мокшан
(место составления акта)

“ 01 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 1

по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Милосердия д.2 А
(место проведения проверки)
04 февраля – 01 марта 2019 г.

На основании: распоряжения № 1 от 24.01.2019 г. заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénкова Олега Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области многопрофильного техникума «Мокшанский интернат», объекта защиты образовательного назначения с наличием интерната, расположенного (осуществляющего деятельность) по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Милосердия д.2 А

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность плановой выездной проверки:

«21» февраля 2019 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;
«28» февраля 2019 г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;
«01» марта 2019 г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;
Общая продолжительность - 3 рабочих дня/ 06 часов 00 минут

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат»
Купцова М.В. 24.01.2019 года в 10 часов 30 минут

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénков Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Купцова М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. В подсобных помещениях, кладовых пищеблока в здании общежития - столовой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.91; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п.А.4, таблица А.1.
 2. Для отделки потолка в обеденном зале здания общежития – столовой, применен декоративно-отделочный материал, с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ 1 (потолочная плитка), сертификаты соответствия не представлены. Основание: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.6 ст.134, таблица 29.
 3. В подсобных помещениях, кладовых пищеблока в здании общежития - столовой отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей. Основание: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.84; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2
 4. Ширина 3 эвакуационных выходов из общих коридоров 2 и 3 этажа на лестничную клетку в здании общежития - столовой составляет 60 см, 75 см и 75 см, что менее требуемого 1 метра ширины выхода на 80 эвакуируемых человек. Основание: Свод правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы. Требования пожарной безопасности» п.5.2.21
- Лицо, допустившее нарушения – директор ГАПОУ Пензенской области многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Купцова М.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

■ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Маслёнков О.Г.

Купцова М.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки) имеется

Маслёнков О.Г.

Купцова М.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подписи проверяющих)

Прилагаемые документы: предписания №1/1/1 от 01.03.2019 г., предписание №1/1/2 от 01.03.2019 г., протокол об административном правонарушении №14 от 01.03.2019 г., проверочный лист по форме приложения №1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Купцова М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” марта

20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)