



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛУНИНСКОГО, ИССИНСКОГО
И МОКШАНСКОГО РАЙОНОВ
р.п.Мокшан, ул.Урожайная, д.19, 442370
Телефон: (84150) 2-12-47, Факс (84150) 2-12-47

Директору ГАПОУ Пензенской области
многопрофильный техникум «Мокшанский
интернат» Купцовой М.В.

Пензенская область, р. п. Мокшан,
ул. Милосердия д.2 А

04.03.2019 г. № 54

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 04 » марта 2019 г.

р.п. Мокшан Пензенской области
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского
районов по пожарному надзору Маслѐнков Олег Геннадьевич
(должность, наименование органа надзорной деятельности, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслѐнкова О.Г. по делу об административном правонарушении № 0013 от 04.03.2019 г. в области пожарной безопасности и материалы дела в отношении должностного лица – директора ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Купцовой Марины Владимировны, проживающей по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. 8-е Марта д.28 кв.9

Материалами установлено, что:

« 01 » марта 2019 года в 13 часов 00 минут в результате проведения плановой выездной проверки ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Милосердия д.2 А было установлено, что:

1. В подсобных помещениях, кладовых пищеблока в здании общежития - столовой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.91; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п.А.4, таблица А.1.
2. Для отделки потолка в обеденном зале здания общежития – столовой, применен декоративно-отделочный материал, с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ 1 (потолочная плитка), сертификаты соответствия не представлены. Основание: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.6 ст.134, таблица 29.
3. В подсобных помещениях, кладовых пищеблока в здании общежития - столовой отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей. Основание: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.84; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2
4. Ширина 3 эвакуационных выходов из общих коридоров 2 и 3 этажа на лестничную клетку в здании общежития - столовой составляет 60 см, 75 см и 75 см, что менее требуемого 1 метра ширины выхода на 80 эвакуируемых человек. Основание: Свод правил 1.13130.2009

«Эвакуационные пути и выходы. Требования пожарной безопасности» п.5.2.21 ответственность за совершение которых предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные нарушения стали возможными по причине Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений, согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.
2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах **сообщить** в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (442370, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул.Урожайная д.19), **в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.**

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по вышеуказанному представлению и не сообщении о принятых мерах в УНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области до 04.04.2019 г., предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление _____



(Масленков О.Г.)
(расшифровка подписи)

Представление получила _____

дата, должность, подпись

(Купцова М.В.)

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия УНД Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12