

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12, 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, 2-12-47, ondlunino@mail.ru

р. п. Мокшан
(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 14

по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия д.2А
01 апреля – 28 апреля 2021 г. (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 14 от 26.03.2021 г. заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénкова Олега Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области многопрофильный техникум «Мокшанский интернат», расположенного (осуществляющего деятельность) по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Милосердия д.2 А

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность плановой выездной проверки:

«22» апреля 2021 г. с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут Продолжительность – 04 часа 00 минут;

«28» апреля 2021 г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;

Общая продолжительность - 2 рабочих дня / 6 часов 00 минут

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Потемин М.Ю. 26.03.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénков Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Потемин Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. На объекте защиты не проведено категорирование помещений производственного и складского назначения, а также помещений для инженерного оборудования и технического обслуживания по взрывопожарной и пожарной опасности с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях с наружной стороны. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 12
2. Не проводится проверка не реже 1 раза в год состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания техникума-интерната и административного корпуса. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 13;
3. Пожарные шкафы в административном корпусе изготовлены из горючего материала (деревянных изделий). Основание: Федеральный закон от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 107;
4. Предел огнестойкости металлических балок лестничных маршей, в здании техникума-интерната и административного корпуса, не соответствует принятой степени огнестойкости зданий (не менее R45 при III степени огнестойкости). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 87, табл. 21;
5. При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации в здании техникума-интерната и административного корпуса сверх срока службы, при отсутствии информации о возможности её дальнейшей эксплуатации не обеспечивается ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации до её замены в установленном порядке. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54
6. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54
7. Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании техникума-интерната, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26;
8. Отправленные на перезарядку огнетушители в пищеблоке не заменены заряженными огнетушителями. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 403;
9. Из помещений обеденного и актового залов в здании техникума-интерната, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.3
10. Двери выходов из коридора 2 этажа техникума-интерната на лестницы, соединяющие 1 и 2 этажи, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6
11. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в коридоре 1 этажа здания техникума-интерната, менее 1,2 метра (фактически составляет 0,83 метра и 0,8 метра). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16

- «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.2
12. Ширина пути эвакуации по лестницам в здании техникума-интерната, предназначенным для эвакуации людей, менее 1,35 метра (фактически составляет от 0,82 метра до 1,05 метра). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1
 13. Ширина пути эвакуации по лестницам в здании административного корпуса, предназначенным для эвакуации людей, менее 1,2 метра (фактически составляет от 0,85 метра до 1,1 метра). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.5
 14. Ширина эвакуационных выходов с этажей здания техникума-интерната на лестничные клетки, менее 1,2 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4
 15. Ширина эвакуационного выхода и горизонтального участка пути эвакуации из обеденного зала, менее 1,2 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4, п. 5.1.2
 16. Части здания с помещениями для круглосуточного проживания людей на 1 и 2 этажах техникума, не отделены от других функциональных частей объекта противопожарными перегородками 1 типа: Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.4;
 17. Высота горизонтального участка пути эвакуации по лестнице в здании техникума, менее 2 метров, фактически составляет менее 1,8 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2
 18. Предел огнестойкости маршей лестницы (деревянные конструкции), в здании техникума, не соответствует принятой степени огнестойкости здания (не менее R45 при III степени огнестойкости). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 87, табл.21; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»
 19. Лестничные клетки в здании техникума не имеют выхода непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от прилегающих к нему коридоров перегородками с дверьми. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.11
 20. Ширина эвакуационных выходов в коридоре 2 этажа и коридоре, ведущем из класса экологии в административном корпусе, менее 0,8 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16 «н»; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5

21. Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности различных видов линолеума, применяемых для отделки пола в коридорах здания техникума-интерната. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 134; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25;
22. Для отделки ступеней лестниц в здании техникума-интерната используется линолеум класса пожарной опасности, более чем КМ1, а именно КМ2. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 134, табл. 28

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **не вносилась**

Прилагаемые документы: проверочный лист по форме приложения №1, предписание №14/1/1 от 28.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
по пожарному надзору

Маслёнков О.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» Потёмин Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)